



**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Сосновскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

606170, р.п. Сосновское, ул. Островского, д. 4, тел./факс (831-74) 2-64-01 e-mail: gpn.sosnovskoe@yandex.ru
(адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

р.п. Сосновское

(место составления акта)

«18» марта 2021 г.

(дата составления акта)

09 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 1

По адресу/адресам: **Нижегородская область, Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Ленина, д. 23; ул. Ленина, д. 23 строение 1; ул. Ленина, д. 23 «А»; д. Волчиха, ул. Калинина, д. 28**

(место проведения проверки)

На основании: **Распоряжения Главного государственного инспектора Сосновского района Нижегородской области по пожарному надзору Андриянова. В. № 1 от «11» февраля 2021 г.**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Сосновский Агропромышленный техникум»**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с **«17» февраля 2021 г. до «18» марта 2021 г.**

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность
проверки:

20 рабочих часов

(рабочих дней/часов)

Акт
составлен: **ОНД и ПР по Сосновскому району УНД и ПР ГУ МЧС России
по Нижегородской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

**И.О. директора ГБПОУ «Сосновский агро-
промышленный техникум» - Крутова Н.В.**

«11» февраля 2021 г. в 10 ч. 40 мин.

(фамилии, инициалы,

подпись,

дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Начальник ОНД и ПР по Сосновскому району – главный государственный инспектор Сосновского района по пожарному надзору Андриянов Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

И.О. директора ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» - Крутова Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
д. Волчиха, ул. Калинина, д. 28			
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:			
1	Объект защиты не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов или пожарных резервуаров.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6, ст.62; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 5.3 табл. 3 (ранее действовало требование СП 8.13130.2009, п. 5.5, таб. 3).	Директор ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» Зудов Н.В.
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			
2	В здании, помещениях допускается эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями изоляции.	Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»), п. 35.	Директор ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» Зудов Н.В.

3	Не обеспечивается соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и осуществление проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (осыпалась штукатурка на потолке).	Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»), п. 13.	Директор ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» Зудов Н.В.
4	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»), п. 12.	Директор ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» Зудов Н.В.

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:~~

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

~~выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля:~~

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушений не выявлено

Запись в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне сена (заполняется при проведении выездной проверки):



[Handwritten signature]

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 1/1/4 от 18.03.2021 г.;

2. Протокол № 5 от 18.03.2021 г. по ч. 1 ст. 20.4, ст. 2.4 КоАП РФ;

Подписи лиц, проводивших проверку:



Андрянов А. В.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» Зудов Николай Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» марта 2021 года

[Handwritten signature]

(подпись)



**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Сосновскому району
606170, р.п. Сосновское, ул. Островского, д. 4, тел./факс (831-74) 2-64-01 e-mail: gpn.sosnovskoe@yandex.ru

**Предписание № 1/1/4
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

«18» марта 2021 г.

Директору ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» Зудову Н. В.
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Сосновского района Нижегородской области по пожарному надзору Андриянова А.В. № 1 от «11» февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в период с «17» февраля 2021 г. до «18» марта 2021 г. начальником ОНД и ПР по Сосновскому району – главным государственным инспектором Сосновского района по пожарному надзору Андрияновым А. В.

проведена плановая (внеплановая) выездная (документарная) проверка территорий, зданий и помещений ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» расположенных по адресам: Нижегородская область, Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Ленина, д. 23; ул. Ленина, д. 23 строение 1; ул. Ленина, д. 23 «А»; д. Волчиха, ул. Калинина, д. 28

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с И.О. директора ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» - Крутовой Натальей Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения, выявленные в ходе проверки:

Нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
д. Волчиха, ул. Калинина, д. 28				

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:			
1	Объект защиты не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов или пожарных резервуаров.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6, ст.62; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 5.3 табл. 3 (ранее действовало требование СП 8.13130.2009, п. 5.5, таб. 3).	01.03.2022 г.
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			
2	В здании, помещениях допускается эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями изоляции.	Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»), п. 35.	01.03.2022 г.
3	Не обеспечивается соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и осуществление проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (осыпалась штукатурка на потолке).	Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»), п. 13.	01.03.2022 г.
4	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»), п. 12.	01.03.2022 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Главный государственный инспектор Сосновского района
Нижегородской области по пожарному надзору Андриянов А. В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора выдавшего предписание)

"18" марта 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум»

Зудов Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

"18" марта 2021 г.

«Телефоны доверия»:

(831) 439-99-99 ГУ МЧС России по Нижегородской области

(831-74) 2-64-01 ОНД и ПР по Сосновскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области